

Statische Berechnung einer Rohrleitung nach ATV-DVWK-A 127, 3. Auflage 08.2000

Programm A127, Version 7.4.2

Projekt: Regelstatik DN 250 H=0,5 m


Haltung: Grundw. bis Ok Gelände G4 in Zone 3 und 4, Aufl. 2a=90

Rohrwerkstoff:

Gusseisen ZM mit Kugelgraphit (DIN EN 598/545)

Nennweite DN 250

Geometrie:



Voraussetzung der statischen Berechnung ist ein Rohreinbau nach EN 1610 und DWA-A 139 sowie die Übereinstimmung der Eingaben mit dem Objektfragebogen.

Saarbrücken, den 05.03.2018

Berechnung von Abwasserkanälen und -leitungen nach Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127, 3. Auflage 08.2000

*** Eingaben

* Rohr

Rohrwerkstoff: Gusseisen ZM mit Kugelgraphit (DIN EN 598/545)			
Nennweite	DN	=	250
Innendurchmesser (ohne ZM-Auskl.)	di	=	265,00 mm
Wanddicke (Integral/Pluvial)	s	=	4,50 mm
Zementmörtelauskleidung in der Rohrsteifigkeit berücksichtigt	sZM	=	4,00 mm
Wichte Rohrwerkstoff	γ_R	=	70,50 kN/m ³
E-Modul Rohr	ER	=	170000 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	σ_{bZ}	=	550,00 N/mm ²
Schwingbreite	2 σ_A	=	135,00 N/mm ²
Sicherheitsklasse	SKL	=	A

* Boden

Anstehender Boden (Zone 3):	Bodengr.	=	G 4
Lagerungsdichte	DPr	=	92 %
Grundwasser über Sohle:			
max. Grundwasserstand	max hW	=	0,80 m
min. Grundwasserstand	min hW	=	-1,00 m
Seitenverfüllung (Zone 2):	Bodengr.	=	G 2
Hauptverfüllung (Zone 1):	Bodengr.	=	G 2

* Einbaubedingungen

Überdeckungshöhe über Rohrscheitel	h	=	0,50 m
Böschungswinkel	β	=	90° Graben
Grabenbreite in Scheitelhöhe	b	=	1,00 m
Überschüttungs-/Einbettungsbedingung		=	A3 / B3
Sand-/Kiesauflager		=	LF I
Auflagerwinkel	2 α	=	90°
Dicke der unteren Bettungsschicht (DWA-A 139)	'a'	=	125 mm
relative Ausladung	a	=	1,00

* Lasten

Straßenverkehrslasten: Regelfahrzeug	SLW	=	60
Wasserfüllung Wichte	γ_W	=	10 kN/m ³

*** berechnete Eingabewerte

Boden - innerer Reibungswinkel:			
anstehender Boden/Hauptverfüllung	ϕ_3/ϕ_1	=	20° / 30°
Einbaubedingungen - Verformungsmoduln:			
Hauptverfüllung/Seitenverfüllung	E1/E2,0	=	3,0 / 3,0 N/mm ²
anstehender Boden/Bettungsschicht	E3/E4	=	2,0 / 3,0 N/mm ²
Proctordichte Haupt-/Seitenverfüllung	DPr1/DPr2	=	90 / 90 %
Erddruckverhältnis (Hauptverfüllung)	K1	=	0,5
Wandreibungswinkel	δ	=	0,0°

*** Zwischenergebnisse, Belastung

Siloeffekt	κ	=	1,000	κ_0	=	1,000	Φ	=	1,20
Bodenspannung	pE	=	10,00	p	=	103,87	pV	=	124,65 kN/m ²
Abminderung E2,0	α_B	=	0,883	f_1	=	1,000	f_2	=	0,750

Lastaufteilung biegeweiches Rohr		Kurzzeit	Langzeit	
Verformungsmodul	E2	=	1,987	1,987 N/mm ²
Rohrsteifigkeit (auf dm bezogen)	S0	=	0,09982	0,09982 N/mm ²
Parameter	Δf	=	1,530	1,530
Korrekturfaktor für SBh	ζ	=	1,001	1,001
horizontale Bettungssteifigkeit	SBh	=	1,193	1,193 N/mm ²
Steifigkeitsverhältnis	VRB	=	0,66940	0,66940
Erddruckverhältnis (Seitenverfüllung)	K2	=	0,300	0,300
wirksame relative Ausladung	a'	=	1,510	1,510
Beiwert Verformung	K'	=	0,861	0,861
max. Konzentrationsfaktor	max λ	=	1,256	1,256
vertikale Bettungssteifigkeit	SBv	=	1,987	1,987 N/mm ²
Beiwert Bettungsreaktionsdruck	K*	=	0,130	0,130
Verformungsbeiwert	cv*	=	-0,08828	-0,08828
Steifigkeitsverhältnis	Vs	=	4,552	4,552
Konzentrationsfaktor über dem Rohr	λ_R	=	1,192	1,192
über dem Rohr im Graben	λ_{RG}	=	1,169	1,169
obere / untere Grenze	$\lambda_{fo/u}$	=	3,93 / 0,618	3,93 / 0,618
im Boden neben dem Rohr	λ_B	=	0,936	0,936
Vertikale Bodenspannung	qv	=	136,342	136,342 kN/m ²
Horizontale Bodenspannung	qh	=	3,630	3,630 kN/m ²
Bettungsreaktionsdruck	qh*	=	17,318	17,318 kN/m ²
aus Wasserfüllung	qhw*	=	0,151	0,151 kN/m ²

Schnittkräfte		Scheitel	Kämpfer	Sohle
Mqv	=	0,678	-0,691	0,777 kNm/m
Mqh	=	-0,016	0,016	-0,016 kNm/m
Mqh*	=	-0,057	0,065	-0,057 kNm/m
Mg	=	0,002	-0,003	0,004 kNm/m
Mw	=	0,005	-0,006	0,008 kNm/m
Mw*	=	0,000	0,001	0,000 kNm/m
ΣM	=	0,612	-0,617	0,715 kNm/m

Nqv	=	0,974	-18,372	-0,974 kN/m
Nqh	=	-0,489	0,000	-0,489 kN/m
Nqh*	=	-1,346	0,000	-1,346 kN/m
Ng	=	0,014	-0,067	-0,014 kN/m
Nw	=	0,121	0,039	0,242 kN/m
Nw*	=	-0,012	0,000	-0,012 kN/m
ΣN	=	-0,738	-18,400	-2,593 kN/m

AR = 4,50 mm²/mm, WR = 3,375 mm³/mm, $\alpha_{ki}/a = 1,011 / 0,989$

*** Nachweise

* Spannungen		Scheitel	Kämpfer	Sohle	
σ_{bZ}	=	550,000	550,000	550,000	N/mm ²
σ_i	=	183,185	-188,937	213,639	N/mm ²
σ_a	=	-179,476	176,689	-210,075	N/mm ²
γ_S	=	3,002	2,911	2,574	
erf γ_S	=	1,500	1,500	1,500	

* Verformungen				Kurzzeit ohne pV	Langzeit mit pV	
vertikale Verformung		Δv	=	-0,255	-3,969	mm
bezogene vertikale Verformung		δv	=	0,095	1,473	%
zulässige bezogene Verformung		zul δv	=		4,000	%

* Stabilität				Kurzzeit	Langzeit	
Vertikalbelastung (mit Auftrieb)		$q_{v,A}$	=	0,012	0,136	N/mm ²
Abminderung, Vorverformung		κ_{v2}	=	0,900	0,900	
kritische Vertikalbelastung		krit q_v	=	2,514	2,514	N/mm ²
1. Sicherheit für Vertikalbelastung		γ_{qv}	=	214,974	18,439	
vorhandener Wasserdruck		p_a	=	0,008	0,008	N/mm ²
Parameter		$r_{m/s}$	=	29,944	29,944	
Vorverformung		$\delta v + 1\%$	=	1,095	2,473	%
Abminderung, ovale Vorverf.		κ_{a2}	=	0,953	0,907	
Durchschlagbeiwert		α_D	=	3,079	3,079	
kritischer Wasserdruck		krit p_a	=	2,344	2,231	N/mm ²
2. Sicherheit für Wasserdruck		γ_{pa}	=	293,004	278,865	
3. Sicherheit Interaktion q_v und p_a		γ_I	=	123,998	17,295	
erforderliche Sicherheit		erf γ	=	2,000	2,000	

* Schwingbreite				
dyn pV	=	36,830	kN/m ²	
dyn qh(pV)	=	0,000	kN/m ²	
dyn qh*	=	0,000	kN/m ²	
dyn σ	=	62,852	N/mm ²	
2 σ_A	=	135,000	N/mm ²	
γ_{dyn}	=	2,148	>	1,0 = erf γ_{dyn}

* Erläuterungen: Einbettungsbedingung B3

Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Spundwänden oder Leichtspundprofilen und Verdichtung gegen den Verbau, der bis unter die Grabensohle reicht.

* Überschüttungsbedingung A3

Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Spundwänden, Leichtspundprofilen, Holzbohlen, Verbauplatten oder -geräten, die erst nach dem Verfüllen entfernt werden.

* Hinweis

Die Berechnungen gelten nur für die unter *** Eingabe aufgeführten Einbauparameter. Bei Abweichungen von diesen Parametern sind ergänzende Berechnungen zu erstellen.

Die Standsicherheitsnachweise sind erfüllt.