

Statische Berechnung einer Rohrleitung nach ATV-DVWK-A 127, 3. Auflage 08.2000

Programm A127, Version 7.4.2

Projekt: Regelstatik DN 1000 H= 3,0


Haltung: Grundw. bis Ok Gelände G4 in Zone 3 und 4 Aufl. 2a = 90

Rohrwerkstoff:

Gusseisen ZM mit Kugelgraphit (DIN EN 598/545)

Nennweite DN 1000

Geometrie:



Voraussetzung der statischen Berechnung ist ein Rohreinbau nach EN 1610 und DWA-A 139 sowie die Übereinstimmung der Eingaben mit dem Objektfragebogen.

Saarbrücken, den 08.03.2018

Berechnung von Abwasserkanälen und -leitungen nach Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127, 3. Auflage 08.2000

*** Eingaben

* Rohr

Rohrwerkstoff: Gusseisen ZM mit Kugelgraphit (DIN EN 598/545)			
Nennweite	DN	=	1000
Innendurchmesser (ohne ZM-Auskl.)	di	=	1026,20 mm
Wanddicke (Integral/Pluvial)	s	=	10,90 mm
Zementmörtelauskleidung in der Rohrsteifigkeit berücksichtigt	sZM	=	6,00 mm
Wichte Rohrwerkstoff	γ_R	=	70,50 kN/m ³
E-Modul Rohr	ER	=	170000 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	σ_{bZ}	=	550,00 N/mm ²
Sicherheitsklasse	SKL	=	A

* Boden

Anstehender Boden (Zone 3):	Bodengr.	=	G 4
Lagerungsdichte	DPr	=	92 %
Grundwasser über Sohle:			
max. Grundwasserstand	max hW	=	4,10 m
min. Grundwasserstand	min hW	=	-1,00 m
Seitenverfüllung (Zone 2):	Bodengr.	=	G 2
Hauptverfüllung (Zone 1):	Bodengr.	=	G 2

* Einbaubedingungen

Überdeckungshöhe über Rohrscheitel	h	=	3,00 m
Böschungswinkel	β	=	90° Graben
Grabenbreite in Scheitelhöhe	b	=	2,10 m
Überschüttungs-/Einbettungsbedingung		=	A3 / B3
Sand-/Kiesauflager		=	LF I
Auflagerwinkel	2 α	=	90°
Dicke der unteren Bettungsschicht (DWA-A 139)	'a'	=	200 mm
relative Ausladung	a	=	1,00

* Lasten

Straßenverkehrslasten: Regelfahrzeug	SLW	=	60
Wasserfüllung Wichte	γ_W	=	10 kN/m ³

*** berechnete Eingabewerte

Boden - innerer Reibungswinkel:			
anstehender Boden/Hauptverfüllung	ϕ_3/ϕ_1	=	20° / 30°
Einbaubedingungen - Verformungsmoduln:			
Hauptverfüllung/Seitenverfüllung	E1/E2,0	=	3,0 / 3,0 N/mm ²
anstehender Boden/Bettungsschicht	E3/E4	=	2,0 / 3,0 N/mm ²
Proctordichte Haupt-/Seitenverfüllung	DPr1/DPr2	=	90 / 90 %
Erddruckverhältnis (Hauptverfüllung)	K1	=	0,5
Wandreibungswinkel	δ	=	0,0°

*** Zwischenergebnisse, Belastung

Siloeffekt	κ	=	1,000	κ_0	=	1,000	Φ	=	1,20
Bodenspannung	pE	=	60,00	p	=	17,35	pV	=	20,82 kN/m ²
Abminderung E2,0	α_B	=	0,335	f_1	=	1,000	f_2	=	0,750

Lastaufteilung biegeweiches Rohr		Kurzzeit	Langzeit	
Verformungsmodul	E2	=	0,753	0,753 N/mm ²
Rohrsteifigkeit (auf dm bezogen)	S0	=	0,02140	0,02140 N/mm ²
Parameter	Δf	=	0,793	0,793
Korrekturfaktor für SBh	ζ	=	1,486	1,486
horizontale Bettungssteifigkeit	SBh	=	0,671	0,671 N/mm ²
Steifigkeitsverhältnis	VRB	=	0,25509	0,25509
Erddruckverhältnis (Seitenverfüllung)	K2	=	0,300	0,300
wirksame relative Ausladung	a'	=	3,985	3,985
Beiwert Verformung	K'	=	0,860	0,860
max. Konzentrationsfaktor	max λ	=	1,912	1,912
vertikale Bettungssteifigkeit	SBv	=	0,753	0,753 N/mm ²
Beiwert Bettungsreaktionsdruck	K*	=	0,298	0,298
Verformungsbeiwert	cv*	=	-0,07753	-0,07753
Steifigkeitsverhältnis	Vs	=	2,933	2,933
Konzentrationsfaktor über dem Rohr	λ_R	=	1,489	1,489
über dem Rohr im Graben	λ_{RG}	=	1,164	1,164
obere / untere Grenze	$\lambda_{fo/u}$	=	3,55 / 0,489	3,55 / 0,489
im Boden neben dem Rohr	λ_B	=	0,837	0,837
Vertikale Bodenspannung	qv	=	90,652	90,652 kN/m ²
Horizontale Bodenspannung	qh	=	18,207	18,207 kN/m ²
Bettungsreaktionsdruck	qh*	=	22,281	22,281 kN/m ²
aus Wasserfüllung	qhw*	=	1,345	1,345 kN/m ²

Schnittkräfte		Scheitel	Kämpfer	Sohle	
Mqv	=	6,679	-6,801	7,654	kNm/m
Mqh	=	-1,224	1,224	-1,224	kNm/m
Mqh*	=	-1,084	1,246	-1,084	kNm/m
Mg	=	0,087	-0,100	0,133	kNm/m
Mw	=	0,293	-0,339	0,448	kNm/m
Mw*	=	-0,065	0,075	-0,065	kNm/m
ΣM	=	4,685	-4,695	5,860	kNm/m
Nqv	=	2,491	-47,007	-2,491	kN/m
Nqh	=	-9,441	0,000	-9,441	kN/m
Nqh*	=	-6,666	0,000	-6,666	kN/m
Ng	=	0,133	-0,626	-0,133	kN/m
Nw	=	1,794	0,578	3,584	kN/m
Nw*	=	-0,402	0,000	-0,402	kN/m
ΣN	=	-12,092	-47,055	-15,550	kN/m

AR = 10,90 mm²/mm, WR = 19,802 mm³/mm, $\alpha_{ki}/a = 1,007 / 0,993$

*** Nachweise

* Spannungen		Scheitel	Kämpfer	Sohle	
σ_{bZ}	=	550,000	550,000	550,000	N/mm ²
σ_i	=	237,121	-243,056	296,602	N/mm ²
σ_a	=	-236,024	231,100	-295,308	N/mm ²
γ_S	=	2,319	2,263	1,854	
erf γ_S	=	1,500	1,500	1,500	

* Verformungen				Kurzzeit ohne pV	Langzeit mit pV	
vertikale Verformung		Δv	=	-25,439	-35,219	mm
bezogene vertikale Verformung		δv	=	2,453	3,396	%
zulässige bezogene Verformung		zul δv	=		4,000	%

* Stabilität				Kurzzeit	Langzeit	
Vertikalbelastung (mit Auftrieb)		$q_{v,A}$	=	0,070	0,091	N/mm ²
Abminderung, Vorverformung		κ_{v2}	=	0,900	0,900	
kritische Vertikalbelastung		krit q_v	=	0,664	0,664	N/mm ²
1. Sicherheit für Vertikalbelastung		γ_{qv}	=	9,504	7,321	
vorhandener Wasserdruck		p_a	=	0,041	0,041	N/mm ²
Parameter		$r_{m/s}$	=	47,573	47,573	
Vorverformung		$\delta v + 1\%$	=	3,453	4,396	%
Abminderung, ovale Vorverf.		κ_{a2}	=	0,834	0,807	
Durchschlagbeiwert		α_D	=	3,460	3,460	
kritischer Wasserdruck		krit p_a	=	0,494	0,478	N/mm ²
2. Sicherheit für Wasserdruck		γ_{pa}	=	12,057	11,664	
3. Sicherheit Interaktion q_v und p_a		γ_I	=	5,315	4,498	
erforderliche Sicherheit		erf γ	=	2,000	2,000	

* Erläuterungen: Einbettungsbedingung B3

Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Spundwänden oder Leichtspundprofilen und Verdichtung gegen den Verbau, der bis unter die Grabensohle reicht.

* Überschüttungsbedingung A3

Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Spundwänden, Leichtspundprofilen, Holzbohlen, Verbauplatten oder -geräten, die erst nach dem Verfüllen entfernt werden.

* Hinweis

Die Berechnungen gelten nur für die unter *** Eingabe aufgeführten Einbauparameter. Bei Abweichungen von diesen Parametern sind ergänzende Berechnungen zu erstellen.

Die Standsicherheitsnachweise sind erfüllt.